DANS LES MASSIFS EN MILIEU URBAIN

ALIMENTATION

SCHÉMAS C11-C12



VUE EN PLAN

DISTRIBUTION



VUE EN PLAN
(SEMELLE NON MONTRÉE)



VUE EN ÉLÉVATION



VUE EN ÉLÉVATION

SCHÉMAS TYPES DE MASSIFS

ALIMENTATION



SCHÉMAS C11-C12

DISTRIBUTION



MASSIF SPÉCIAL

SUR LE TERRAIN

ALIMENTATION



00

DISTRIBUTION



01

NOTES :

- ORIENTER LES MASSIFS SELON L'INSTALLATION TERRAIN.
- L'EXTRÉMITÉ DES CONDUITS INUTILISÉS DANS LE SOL DOIT ÊTRE OBSTRUÉE À L'AIDE D'UN CAPUCHON SOUS PRESSION.

- (A) CONDUIT PVC DE 53 mm AVEC COUDE À RAYON STANDARD DE 9 1/2" ET FOURNI AVEC BOUCHONS FEMELLES ET RACCORDS
- (B) CONDUITS DE POLYÉTHYLÈNE 16 mm EN NOMBRE REQUIS
- (C) PROJECTION DES CONDUITS ÉLÉCTRIQUES
- (D) CONDUITS ÉLÉCTRIQUES REGROUPÉS À L'INTÉRIEUR D'UN DIAMÈTRE DE 150 mm
- (E) ADAPTATEUR PVC / ALUMINIUM DE DIAMÈTRE APPROPRIÉ
- (F) CONDUIT D'ALUMINIUM DE 53 mm
- (G) COUDE À LONG RAYON EN ALUMINIUM 53 mm. PRENDRE NOTE QUE, LORSQU'ON UTILISE UN CONDUIT POUR RÉALISER UN COUDE À LONG RAYON TOUT COMME LE COUDE, CEUX-CI NE DOIVENT PAS DÉPASSER LA SEMELLE DU MASSIF. DE PLUS, LE CONDUIT ET LE COUDE DOIVENT ÊTRE PARALLÈLES À LA SEMELLE DU MASSIF
- (H) MASSIF DE FONDATION, VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE
- (I) SOL FINI
- (J) FÛT DE BÉTON CENTRIFUGÉ, VOIR PLAN INGÉNIEUR EN STRUCTURE

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

NOTES GÉNÉRALES :

- RÉFÉRENCE PLAN TYPE PT2B-211 AVRIL 2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES.
- LES COTES SONT EN MILLIMÈTRES.

PLAN TYPE - AVRIL 2024 DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES	PT2B-211

AAAA-MM-JJ — PRÉNOM NOM — JDQ : XXXXXXX

AAAA-MM-JJ — Statut — Par

Mandataire

DIRECTION GÉNÉRALE
DES STRUCTURES
DIRECTION DE L'ÉLECTROTECHNIQUE ET
DES STRUCTURES DE SIGNALISATION

Sceau *Ce document technologique n'est pas signé et scellé au sens de la Loi sur les ingénieurs et ne peut être utilisé à des fins de travaux visés à l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs.*
Ce document est disponible strictement pour commentaires, pour information ou pour coordination.
Aucune garantie n'est donnée sur l'intégrité des informations contenues et sur les modifications apportées au document qui auraient pu être faites ou à venir.
La diffusion de ce document technologique est interdite si la présente note limitative n'est pas inscrite.

PRÉNOM NOM, ing.

Vérificateur

PRÉNOM NOM, ing.

Équipe technique

PRÉNOM NOM, tech.

Transports Québec

Titre

INSTALLATIONS SOUTERRAINES ET ORIENTATION DES CONDUITS

Numéro de plan EL-2024-N-DDDDDD	20
Identification de regroupement	

FORMAT ISO A1